

Wijzigingsblad 1-01 op BRL SIKB 7700 versie 3.0

Vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembescherming op 6 december 2024

Wijziging nummer 1**Van toepassing op: BRL SIKB 7700, versie 3.0 – van 23 maart 2023****Datum vaststelling wijziging: n.n.b****Datum inwerkingtreding wijziging: n.n.b.****Achtergrond wijziging:**

Met het in werking treden van de Omgevingswet en het daaraan gekoppelde Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is de wettelijke eis met betrekking tot de minimale afmeting van de vloeistofdichte bodemvoorziening komen te vervallen. De eis dat de vloeistofdichte bodemvoorziening zich ten minste uit moet strekken vanaf de afleverzuil over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus één meter, met een minimum van vijf meter is namelijk niet meer opgenomen in het Bal. Deze eis is al sinds tenminste 1994 (Besluit tankstations milieubeheer) opgenomen geweest in de wetgeving en daarmee voor markt en overheid een vaststaand en geaccepteerd begrip.

Aangezien in de BRL SIKB 7700 geen minimale afmeting is opgenomen en hiervoor altijd is verwezen naar het wettelijk kader, is er nu een situatie ontstaan waarin helemaal geen minimale eisen gesteld worden aan de afmetingen van de vloeistofdichte bodemvoorzieningen bij tankplaatsen (grootschalig tanken onder het Bal). SIKB vindt dit niet wenselijk en is voornemens de BRL SIKB 7700 zo spoedig mogelijk op dit punt aan te passen.

Wijziging:**1.9. Definities, begrippen en afkortingen****Vloeistofdichte bodemvoorziening:**

Een uit bouwstoffen opgebouwde constructie (zoals een vloer, verharding, bodemvoorziening wand, bassin, bedrijfsriolering, inclusief grondwerk en funderingslagen, doorvoeren, aansluitingen en overige detailleringen), die in samenhang waarborgt dat er (binnen een overeengekomen periode) geen bodembedreigende vloeistof kan indringen tot aan de niet met vloeistof belaste zijde van die constructie.

Wanneer de vloeistofdichte bodemvoorziening wordt aangelegd ten behoeve van de activiteit 'Grootschalig tanken', zoals bedoeld in paragraaf 4.40 van het Besluit activiteitenleefomgeving, dan strekt deze vloeistofdichte bodemvoorziening zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus één meter, met een minimum van vijf meter. Indien de vloeistofdichte bodemvoorziening zich daardoor zou uitstrekken tot over de openbare weg dan strekt deze bodemvoorziening zich uit tot de openbare weg met dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan drie meter. In de laatste situatie is de afleverslang niet langer dan vier meter. Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld strekt de vloeistofdichte bodemvoorziening zich uit tot een afstand van ten minste één meter vanaf het hart van de afleverzuil.