

Verslag – Document RC 2020-06

Vergadering / nr.: REIT – commissie vergadering nr. 01
Secretaris: M. Meijboom
Datumoverleg: 04 maart 2020 bij Kiwa te Apeldoorn

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 9984 400
Internet www.kiwa.nl

Aanwezig:	J/N	Vertegenwoordigd	Werkzaam bij
Herman van Breukelen	J	Leverancier tankinstallaties	Brekupa
Erik v.d. Heijden	N	Vereniging Tankinstallateurs	Van der Heijden M&I
Anne Boekema	J	Vereniging Tankinstallateurs	Mokobouw
Gerard Pouw	N	Overheid	Infomil (agenda lid)
John Freriks	J	Vereniging Tankinstallateurs	Hamer B.V.
Maikel Prins	J	Vereniging Tankinstallateurs	Van den Hout Installaties
Wim Schouten	N	Afnemers	NOVE
Chris van Ewijk	N	Leverancier tanks	Kingspan Environmental
Kurt Rutgans	J	UNIK	Makronyl
Simon Tins	J	Leverancier	TSE
Piet Bus	J	Leverancier	TCT
Jan de Visser	J	VNPI	VNPI
Raimond Achterberg	N	Leverancier	Technical Services Group Netherlands B.V.
Martin Couvée	N	UNIK	Colasit Holland B.V.
Bernhard Rijkema	N	VNCI	Akzo Nobel Nederland
Pieter Tienstra	N	Inspectie bedrijven AS SIKB 6800	E.C.O. Inspections
Geert-Jan Schimmel	N	Afnemers	BETA
Rene Ubbink	J	UNIK	U&D Industrial Safety B.V.
Martin Meijboom	J	Secretaris	Kiwa Nederland B.V.
Jorn Tolsma	J	Leverancier tanks	Tolsma Tankbouw B.V.
Jordi Verkade	J	Voorzitter	SIKB

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de voorzitter.

De volgende heren hebben zich met reden afgemeld: de heren W. Schouten, E. v.d. Heijden, M. Couvée, P. Tienstra, G-J. Schimmel, R. Achterberg, C. Ewijk en B. Rijkema
De volgende heer heeft zich zonder reden afgemeld: geen.

De heer J. Peters is bij deze vergadering aanwezig i.v.m. agenda punt 5a.

2. Agenda (RC 2020-01)

Omdat dhr. J. Peters nu aanwezig is zal punt 5a van de agenda als eerste worden behandeld, waarna we verder gaan met de agendapunten. De commissie leden gaan hiermee akkoord.

De agenda wordt hierna aangenomen.

3. Verslag vorige vergadering (RC 2019-15)

Er waren verder geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.

Actielijst:

- 2016-15: zie punt 5d van dit verslag. Blijft staan – geen actie geweest na laatste vergadering.
- 2019-03: zie punt 5g van het verslag van 27-11-2019. Blijft staan
- 2019-07: Mailing uit naar alle certificaathouders op 17-01-2020. Afgehandeld.



2020-01: Plasticon -Uitgevoerd en afgehandeld.
2020-01: L-20-004 van VNCI rond sturen, uitgevoerd.

4. Status Omgevingswet, BRL SIKB 7800 en PGS'en

Omgevingswet:

Doelstelling blijft dat deze ingaat op 01-01-2021.

BRL SIKB 7800:

Versie 1.0:

Deze wordt per 1-4-2020 opgenomen in de Rbk- bijlage C

PGS 28 en 30

We wachten op de definitieve versies.

PGS 31

De huidige versie blijft vooralsnog zo, maar zal spoedig mogelijk in lijn met de Omgevingswet en de nieuwe stijl van de PGS aangepast worden.

5. Ingekomen stukken/mededelingen

a. **BRL-K580/02, actiepunt 2019-08 (RC 2020-08 en RC 2019-14, RC 2019-21, 21A en 21B)**

Uitleg door dhr. J. Peters, over de wijzigingen in deze BRL-K580 en dat nog openstaande kritiek zoals 3 mm voor de opvangbak is overgenomen.

Vanuit de commissie komen alsnog aantal punten ter verbetering, namelijk

§ 1.2 – chemicaliën beter aangeven dat deze zijn uitgesloten door toevoegen “only”.

- The PE tanks are only designed for.

§ 1.2 – The PE tanks are not designed for

De volgende tekst is verwijderd: Storage under atmospheric pressure in excess of approximately 5 kPa.

§ 6.6.6 – constructie eis opvangbak in lijn brengen met de BRL-K744.

§ 6.7.1 – peilleiding wordt verplicht gesteld.

§ 6.7.2 – note onder tabel 6.4 verwijderen, omdat PGS klasse 2 niet is toegestaan, zie toepassingsgebied.

Als deze wijzigingen zijn doorgevoerd, dan kan deze BRL-K580/02 aangeboden worden aan het CvD TTA t.b.v. de openbare kritiekronde. De punten zijn doorgevoerd in de BRL-K580/02 v2020-04-01, deze versie wordt als RC 2020-8A gedocumenteerd.

b. **Wijzigingsblad versie 1 BRL SIKB 7800 2018-10-01 v1.0. concept (RC 2020-02)**

Verwerken kritiek wijzigingsblad versie 1.0 BRL SIKB 7800 (RC 2020-03)

De commentaar punten worden besproken met daarbij de besluiten die zijn vastgelegd in RC 2020-03 “Verwerken kritiek wijzigingsblad versie 1.0 BRL SIKB 7800 besluiten”.

De commissie leden gaan akkoord met de voorstellen, zodat dit geen belemmering geeft om het Wijzigingsblad versie 1 aan te beelden aan de CCvD Tankinstallaties.

c. **Actiepunt 2016-15 -terugslagklep, lekdetectiepotsysteem BRL-K798 (RC 2016-17)**

Actie vanuit verslag van 19 juni 2019 punt 5h.

De samengestelde werkgroep is nog niet bij elkaar gekomen over het terugslagklepje bij een opslagtank BRL-K798. Actiepunt blijft staan.

d. **Aanvraag lidmaatschap REIT-commissie (RC 2020-07)**

De kennis die dit bedrijf heeft over GVK-opslagtanks is een goede aanvulling binnen deze commissie. De voorzitter zal Plasticon hiervoor informeren dat zij welkom zijn in deze commissie.



Noot:

De voorzitter heeft directe contact opgenomen met firma Plasticson.

De heer A. Keur (Alexander) zal namens Plasticson vanaf de volgende vergadering zitting nemen in deze commissie.

6. SIKB PRJ 288 “Voorkom een Nieuwe actie Tankslag”

Definitieve rapportage wordt aangeboden aan het CCvD bodembescherming. Inhoudelijk is er niet veel aan veranderd. Het advies gaat worden dat ondergrondse opslagtanks die niet inwendig 100% zijn gecoat om de herkeuringstermijn te verlagen. Het ministerie zal mogelijk het advies overgaan nemen over de herkeuringstermijnen uit het rapport.

Het rapport is te downloaden van de website van SIKB onder bodembescherming.

Dit agendapunt kan daarom bij de volgende vergadering van de agenda gehaald worden.

7. Datum volgende vergaderingen voor 2020

De volgende vergaderingen zijn gepland op:

- 10 juni 2020 – zaal K 16
- 28 oktober 2020 – zaal K 17

LET OP – Vergaderruimte bevindt zich tijdelijk anders bij Kiwa Apeldoorn, zie plattegrond.

Plattegrond van het Kiwa-terrein in Apeldoorn



8. Rondvraag

Dhr. R. Ubbink

Arbowetgeving is aangepast op 1-2-2020, waarbij altijd vonkvrij gereedschap gebruikt moet worden in een ATEX-gebied. De secretaris verkrijgt document met kenmerk L-20-004 van VNCI om deze rond te zenden onder de commissieleden.

Vanuit de commissie wordt direct aangegeven dat dit grote gevolgen heeft op werken zoals bij tankstations.

Het document heeft stuknummer RC 2020-09 verkregen.

Vergadering/ nr.:01 - REIT- RC 2020-06
Secretaris: M. Meijboom
Datum: 04 maart 2020



Dhr. R. Ubbink

ATEX 153 wordt een document geschreven NTA 7914 hoe men om moet gaan in dit soort situaties.
Als deze NTA 7914 uitkomt, dan verkrijgt de secretaris dit document om onder de commissieleden te versturen.

Actielijst:

Nr.	Onderwerp	Door	Datum	Status
2016-15	Terugslagklep gemonteerd op lekdetectiepotsysteem BRL-K798 (RC 2016-17). Nog geen verder actie geweest. (RC 2016-17 en RC 2019-15 punt 5d).	M. Meijboom/ Dhr. Van Dalen van Kiwa	04-03-2020	
2019-03	Aanpassen tekst in AS 6800 protocol 6801 hfd. 6.1- de twee woorden uit de tekst verwijderen namelijk " <u>na inwendige</u> ". (5b)	J. Verkade/ R. Achterberg	04-03-2020	
2019-07	Certificaathouders inlichten dat procedure herclassificatie BRL-K21002 opslag tanks komt te vervallen. (5g)	M. Meijboom	04-03-2020	17-01-2020
2020-01	Medewerker van Plasticon uitnodigen om zitting te mogen nemen in de REIT-commissie	J. Verkade	10-06-2020	06-03-2020
2020-02	L-20-004 van VNCI versturen onder de leden	M. Meijboom	10-06-2020	06-03-2020